

Texte de spécification RS HOME

Le câblage provenant des panneaux solaires ou des unités de climatisation est souvent posé librement sur le toit dans les installations résidentielles. Toutefois, le câblage doit être posé conformément à la norme NEN1010:2020, dans un conduit ou un système de goulotte. Les goulottes sont préférées car, selon la norme 522.3.2, les condensats doivent pouvoir être évacués correctement. En pratique, cela n'est possible qu'avec un conduit perforé.

Avec RoofSupport Home, l'installateur dispose d'un système de gestion de câbles complet avec supports de toit en béton. RoofSupport Home offre à l'installateur une solution fiable, élégante et sûre pour la gestion des câbles. Durable et rentable.

Vous trouverez ci-dessous le texte de spécification pour la solution RoofSupport HOME.

RSH3035-3M

- **Fabricant** : RoofSupport
- **Type** : RSH3035-3M
- **Matériau** : Acier
- **Dimensions (H x l) (mm)** : 30 x 35
- **Longueur (mm)** : 3000
- **Traitement de surface** : galvanisé à chaud $\geq 70 \mu\text{m}$
- **Support de toit RS** : résistant aux UV, béton rempli de 1 kg, y compris le raccord CLICK.
- **Nombre de longueurs de goulotte par set** : 1
- **Nombre de supports de toit par set** : 2

Accessoires

- **Z74515** : Raccord renforcé pour raccorder des goulottes et réaliser des coudes/de l'alignement
- **RS 17073** : Kit noir pour toitures en bitume
- **RS 17072** : Kit gris ignifuge pour toitures en plastique

Fournisseur : Conduct Technical Solutions BV