

Leistungstext RS HOME

Die Verkabelung von Solarmodulen oder Klimaanlage wird in Wohngebäuden häufig lose auf dem Dach verlegt. Dabei ist zu beachten, dass die Kabelverlegung gemäß NEN1010:2020 erfolgen muss – entweder in einem Rohr oder in einem Kabelrinnensystem. Kabelrinnen werden bevorzugt, da laut Norm 522.3.2 Kondenswasser ordnungsgemäß abgeleitet werden muss. In der Praxis ist dies nur mit einer perforierten Leitung möglich.

Mit RoofSupport Home steht dem Installateur ein vollständiges Kabelmanagementsystem mit Betondachstützen zur Verfügung. RoofSupport Home bietet eine zuverlässige, elegante und sichere Lösung für die Kabelverlegung – langlebig und kosteneffizient.

Nachfolgend finden Sie den Ausschreibungstext für die RoofSupport HOME-Lösung.

RSH3035-3M

Hersteller: RoofSupport

Typ: RSH3035-3M

Material: Stahl

Abmessungen (H × B) (mm): 30 × 35

Länge (mm): 3000

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt $\geq 70 \mu\text{m}$

Dachstütze RS: UV-beständig, Betonfüllung 1 kg, inklusive CLICK-Kupplung

Anzahl der Gitterrinnen pro Set: 1

Anzahl der Dachstützen pro Set: 2

Zubehör

Z74515: Verstärkte Kupplung zur Verbindung von Gitterrinnen und zur Herstellung von Bögen/Ausrichtungen

RS 17073: Schwarzer Klebesatz für Bitumendächer

RS 17072: Grauer, schwer entflammbarer Klebesatz für Kunststoffdächer

Lieferant: Conduct Technical Solutions BV